

2016年第4季度海南省直排海污染源监测数据

序号	所在地	污染源名称	监测点位名称	监测日期			监测指标浓度																执行标准	是否达标	备注			
							化学需氧量	五日生化需氧量	悬浮物	石油类	动植物油	六价铬	硫化物	氨氮	总砷	总铅	总汞	总铬	总镉	总有机碳	阴离子表面活性剂	氰化物				总氮	总磷	
				年	月	日	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L				mg/L		
1	海口市	海口威立雅水务有限公司(白沙门污水处理厂)	白沙门一期污水处理厂排放口	2016	10	8	14	4.2	-4	0.56	0.63	-0.004		1.46		-0.05	-0.00004		-0.0002				12.5	0.37	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)二级标准	是		
2				2016	11	7	20	6.1	-4	0.55	0.87	-0.004		0.158		-0.05	-0.00004		-0.0002					16.8		0.37	是	
3				2016	12	5	18	5.5	-4	0.79	0.69	-0.004		0.513		-0.05	-0.00004		-0.0002					19.4		0.17	是	
4		北控水务集团(海南)有限公司(白沙门污水处理厂)	白沙门二期污水处理厂排放口	2016	10	8	13	3.8	-4	0.60	0.72	-0.004		0.692		-0.05	-0.00004		-0.0002				9.72	0.14	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中的一级标准B标准	是		
5				2016	11	7	19	5.8	-4	0.63	0.78	-0.004		0.128		-0.05	-0.00004		-0.0002				8.11	0.15		是		
6				2016	12	1	13	3.8	-4	-0.04	0.15	-0.004		1.64		-0.05	-0.00004		-0.0002				11.4	0.10		是		
7		北控水务集团(海南)有限公司(长流污水处理厂)	排放口	2016	10	10	9	2.7	-4	0.55	0.74	-0.004		0.053		-0.05	-0.00004		-0.0002				4.70	0.15	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中的一级标准B标准	是		
8				2016	11	1	15	4.4	-4	0.56	0.82	-0.004		1.13		-0.05	-0.00004		-0.0002				3.14	0.12		是		
9				2016	12	1	14	4.3	-4	-0.04	0.05	-0.004		1.26		-0.05	-0.00004		-0.0002				5.62	0.16		是		
10		龙珠沟	排放口	2016	10	20	38	3.7	8	0.34		-0.004		11.7	0.0025	0.23	-0.00004		-0.00005		2.2	-0.004	13.5	0.56	《污水综合排放标准》(GB8978-1996)二级标准(1998.1.1后)(其它单位)	是		
11		电力村泄洪沟	排放口	2016	10	20	10	2.0	21	0.23		-0.004		16.5	0.0016	0.20	-0.00004		-0.00005		0.68	-0.004	16.7	0.23	《污水综合排放标准》(GB8978-1996)二级标准(1998.1.1后)(其它单位)	是		
12		秀英沟	排放口	2016	10	20	13	2.4	8	0.22		-0.004		5.55	0.0038	0.14	-0.00004		-0.00005		0.25	-0.004	11.8	0.15	《污水综合排放标准》(GB8978-1996)二级标准(1998.1.1后)(其它单位)	是		
13		龙昆沟	排放口	2016	10	20	34	6.1	14	0.35		-0.004		8.22	0.0016	0.25	-0.00004		-0.00005		0.29	-0.004	14.5	0.63	《污水综合排放标准》(GB8978-1996)二级标准(1998.1.1后)(其它单位)	是		
14	三亚市	三亚市污水处理公司(红沙污水处	红沙污水处理厂排污口	2016	11	15	29	5.2	-4	-0.04	-0.04	-0.004		2.66		-0.001	-2E-06	-0.03	-0.0001				11.3	0.38	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中的一级标准A	是		
15	洋浦开发区	中国石化海南炼油化工有限公司	中国石化海南炼油化工有限公司污水总排放口	2016	11	21	9	1.5	8	-0.04			-0.005		0.0006					4.39			2.62	0.04	《污水综合排放标准》(GB8978-1996)(1998年1月1日后石油化工一级标准)	是		
16		海南金海浆纸业有限公司	制浆污水排放口	2016	10	12	86	1.1	34					2.45									2.84	0.09	《制浆造纸工业水污染物排放标准》(GB3544-2008)制浆	是		
17		海南金海浆纸业有限公司	造纸污水排放口	2016	10	12	72	1.4	18					1.55									2.36	0.08	《制浆造纸工业水污染物排放标准》(GB3544-2008)造纸	是		
18		洋浦海南逸盛石化有限公司	洋浦海南逸盛石化有限公司污水排放口	2016	11	22	41	1.8	12	-0.04				-0.005		0.0005					82.1			23.5	0.23	《污水综合排放标准》(GB8978-1996)(1998年1月1日后石油化工一级标准)	否	总有机碳
		洋浦海南逸盛石化有限公司	洋浦海南逸盛石化有限公司污水排放口	2016	12	7	50	1.1	12	0.02				-0.005		0.0021					10.6			24.2	0.10	《污水综合排放标准》(GB8978-1996)(1998年1月1日后石油化工一级标准)	是	
19	洋浦开发建设控股有限公司	污水排放口	2016	12	5	7	1.0	7	-0.04	0.30	-0.004		0.588		-0.05	-0.00004	-0.01	-0.003				2.17	0.04	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中的一级标准B	是			

2016年第4季度海南省直排海污染源监测数据

序号	所在地	污染源名称	监测点位名称	监测日期			监测指标浓度																执行标准	是否达标	备注		
							化学需氧量	五日生化需氧量	悬浮物	石油类	动植物油	六价铬	硫化物	氨氮	总砷	总铅	总汞	总铬	总镉	总有机碳	阴离子表面活性剂	氰化物				总氮	总磷
				年	月	日	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L				mg/L	mg/L
20	东方市	中海石油化学股份有限公司	处理后污水及一期清净水混合排放口	2016	11	22	24		8														《污水综合排放标准》(GB8978-1996)(1998年1月1日后石油化工一级标准)	是			
21		中海石油化学股份有限公司	DCC项目排放口	2016	11	22	25		8														《污水综合排放标准》(GB8978-1996)(1998年1月1日后石油化工一级标准)	是			
22		中海石油化学股份有限公司	二期下清水排放口	2016	11	22	44		17														《合成氨工业水污染物排放标准》(GB13458-2013)(2001年1月1日后大型一级标准)	是			
23		海南水务投资公司东方分公司(东方市污水处理厂)	东方市污水处理厂排放口	2016	10	26	16	4.3	5	-0.01	0.02	-0.004		0.424		-0.001	-0.00004	-0.03	-0.0001					《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中的一级标准B标准	是		
24	万宁市	海南水务投资有限公司(万宁市污水处理厂)	万宁市污水处理厂排放口	2016	10	11	19	8.0	17	0.01	0.04	-0.004		4.04		-0.05	-0.00004	-0.01	-0.003					《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中的一级标准B标准	是		
25	澄迈县	海南盈涛水务有限责任公司(老城污水处理厂)	老城污水处理厂排放口	2016	10	11	18	2.0	9	0.05	0.10	-0.004		0.138		-0.05	-0.00004	-0.01	-0.003					《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中的一级标准B标准	是		
26	文昌市	清澜港码头排污管道(海鲜市场旁)	北侧(海鲜市场旁)污水排放口	2016	11	7	75	20	70	0.04		-0.004		26.6	0.0016	-0.05	-0.00004	0.01	-0.003		1.32	-0.004	34.3	2.75	《污水综合排放标准》(GB8978-1996)(1998年1月1日后一级标准)	否	氨氮、总磷
27		清澜港码头排污管道(原派出所旁)	南侧(原派出所旁)污水排放口	2016	11	7	58	18	66	0.04		-0.004		28.7	0.0016	-0.05	-0.00004	0.01	-0.003		1.38	-0.004	37.8	2.69	《污水综合排放标准》(GB8978-1996)(1998年1月1日后一级标准)	否	氨氮、总磷
28		文昌白金海岸度假酒店有限公司	白金海岸污水排放口	2016	11	7	22	6.4	18	0.03	0.09	-0.004		5.06		-0.05	0.00004	-0.01	-0.003						《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中的一级标准B标准	是	
29		高隆湾市政排污管道	南二环路延长线污水排放口	2016	11	7	25	7.0	20	0.04		-0.004		1.44	0.0081	-0.05	0.00004	-0.01	-0.003		0.06	-0.004	2.14	0.11	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中的一级标准B标准	是	
30		海南水务投资有限公司(文昌市污水处理厂)	污水排放口	2016	11	23	28	8.0	14	0.01	0.03	-0.004		0.633		-0.05	-0.00004	-0.01	-0.003						《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中的一级标准B标准	是	

日期：2016年12月20日