

2018年海南省3季度直排海污染源监测数据

序号	所在地	污染源名称	监测点名称	监测日期			监测指标浓度																
							化学需氧	五日生化	悬浮物	pH	石油类	挥发酚	动植物油	六价铬	硫化物	氨氮	总铜	总砷	总铅	总汞	总铬	总镉	总有机碳
				年	月	日	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
1	海口	海口威立雅水务有限公司（白沙门污水处理厂）	白沙门一期污水处理厂排放口	2018	7	2	43	13.0	14	7.10	0.04L		0.04L	0.004L		2.89			0.05L	0.00004L	0.004L	0.002L	
2		北控水务集团(海南)有限公司（白沙门污水处理厂）	白沙门二期污水处理厂排放口	2018	7	2	39	12.0	16	6.86	0.06		0.04L	0.004L		3.89			0.05L	0.00004L	0.004L	0.002L	
3		北控水务集团(海南)有限公司（长流污水处理厂）	长流污水处理厂排放口	2018	7	4	6	1.7	15	7.14	0.04L		0.04L	0.004L		0.140			0.05L	0.00004L	0.004L	0.002L	
4		龙昆沟	龙昆沟排放口	2018	7	4	22	5.4	16		0.01L	0.0003L	0.01L	0.004L	0.046	3.50		0.0011	0.00009L	0.00004L	0.00011L	0.00005L	
5		秀英沟	秀英沟排放口	2018	7	4	17	4.3	13		0.01L	0.0003L	0.01L	0.004L	0.048	0.720		0.0022	0.00009L	0.00004L	0.00011L	0.00005L	
6		粤海铁路有限责任公司	南港污水处理站排放口	2018	7	4	13	3.9	4L	8.14	0.07	0.0003L	0.10	0.004L	0.005L	0.615		0.0003L	0.05L	0.00004L	0.004L	0.002L	
7		海口长丰水务投资有限公司（桂林洋污水处理厂）	桂林洋污水处理厂排放口	2018	7	5	8	2.2	8	7.70	0.04L		0.06	0.004L		0.082			0.05L	0.00004L	0.004L	0.002L	
8	三亚	三亚市污水处理公司(红沙污水处理厂)	红沙污水处理厂排放口	2018	8	28	12	3.2	4L	7.64	0.01L		0.01L	0.004L		0.314		0.0028	0.00009L	0.00004L	0.00162	0.00005L	
9	洋浦	中国石化海南炼化化工有限公司	中国石化海南炼化化工有限公司污水总排放口	2018	8	6	18	1.8	12	8.60	0.40	0.0118			0.005L	0.570		0.0022					4.80
10		海南金海浆纸业有限公司	金海浆纸业制浆污水排放口	2018	7	17	64	18.6	26	6.53						2.87							
11		海南金海浆纸业有限公司	金海浆纸业造纸污水排放口	2018	7	17	46	13.8	22	6.40						1.99							
12		洋浦海南逸盛石化有限公司	洋浦海南逸盛石化有限公司污水排放口	2018	8	2	33	10.6	13	8.44	0.54	0.0357		0.004L	0.005L	0.640		0.0008			0.004L		10.1
13		洋浦开发建设控股有限公司（洋浦污水处理厂）	洋浦污水处理厂污水排放口	2018	8	1	22	2.0	10	7.24	0.10		0.19	0.004L		1.12		0.0009	0.009L	0.00004L	0.004	0.001L	
14	文昌	海南水务投资有限公司（文昌市污水处理厂）	文昌市污水处理厂排放口	2018	8	7	30	7.2	8	6.98	0.02		0.06	0.004L		0.140		0.0007	0.009L	0.00004L	0.004	0.001L	
15		高隆湾市政排污管道	高隆湾市政排污管道（白金海岸）排放口	2018	8	8	36	10.7	19	7.92	0.02		0.07	0.004L		4.29		0.0022	0.009L	0.00004L	0.004L	0.00400	
16	万宁	万宁市水务有限公司（万宁市污水处理厂）	万宁市污水处理厂排放口	2018	8	21	18	3.7	12		0.02		0.06	0.004L		1.01			0.009L	0.00005	0.004L	0.001L	
17	东方	中海石油化学股份有限公司（海南）	一期清下水和污水处理站排水混合排放口	2018	8	8	23	5.6	28							2.51							
18		中海石油化学股份有限公司（海南）	二期清下水直排放口	2018	8	8	34	8.5	15							1.18							
19		中海石油化学股份有限公司（海南）	DCC项目污水处理站出口	2018	8	8	44	10.2	10							0.480							
20		东方市水务有限公司东方市污水处理厂	东方污水处理厂排放口	2018	8	8	12	2.7	11		0.04		0.05	0.004L		0.100			0.038	0.00004L	0.03L	0.0004	
21	澄迈	海南欣龙无纺股份有限公司	欣龙无纺排放口	2018	7	10	17	2.1	8		0.01	0.0003L			0.005L	1.07	0.04L						
22		海南盈涛水务有限责任公司（老城污水处理厂）	老城污水处理厂排放口	2018	8	30	21	2.7	8		0.01		0.01	0.004L		0.190			0.002L	0.00012	0.03L	0.0036	
23	临高县	临高县水务有限公司（新盈污水处理厂）	新盈污水处理厂排放口	2018	9	4	11	3.5	6	7.91	0.17		0.06	0.004L		1.28		0.0012	0.001L	0.00001L	0.03L	0.0001L	
24	陵水	陵水县污水处理有限公司	陵水县污水处理厂排放口	2018	8	28	13	3.8	14	6.92	0.06		0.26	0.004L		0.130		0.0003L	0.002L	0.00004L	0.03L	0.0001L	
25	陵水	昌江县海尾镇海农村生活污水排放口	海尾镇海农村生活污水排放口	2018	9	5	72	9.5	26		0.03	0.0003L	0.22	0.006	0.06	1.85		0.0048	0.002L	0.00026	0.03L	0.0338	

注：监测结果低于检出限的测试结果时，用“最低检出限（数值）+L”表示

序号	所在地	污染源名称	监测点位名称	监测日期										执行标准	是否达标	备注	
							色度	阴离子表	氰化物	粪大肠菌	烷基汞	可吸附有机	总氮				总磷
				年	月	日	mg/L	mg/L	mg/L	个/L	ng/L	mg/L	mg/L				mg/L
1	海口	海口威立雅水务有限公司（白沙门污水处理厂）	白沙门一期污水处理厂排放口	2018	7	2	10	0.05L		20L			9.56	0.29	《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准	是	
2		北控水务集团(海南)有限公司（白沙门污水处理厂）	白沙门二期污水处理厂排放口	2018	7	2	10	0.05L		20L			14.4	0.17	《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准	是	
3		北控水务集团(海南)有限公司（长流污水处理厂）	长流污水处理厂排放口	2018	7	4	10	0.05L		20L			8.38	0.04	《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准	是	
4		龙昆沟	龙昆沟排放口	2018	7	4		0.08	0.004L				10.8	0.12	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）二级标准	是	
5		秀英沟	秀英沟排放口	2018	7	4		0.05L	0.004L				6.78	0.31	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）二级标准	是	
6		粤海铁路有限责任公司	南港污水处理站排放口	2018	7	4	5	0.05L	0.004L				5.38	0.16	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准	是	
7		海口长丰水务投资有限公司（桂林洋污水处理厂）	桂林洋污水处理厂排放口	2018	7	5	10	0.05L		20L			10.7	0.32	《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准	是	
8	三亚	三亚市污水处理公司(红沙污水处理厂)	红沙污水处理厂排放口	2018	8	28	5	0.05L		95			14.0	0.29	《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准	是	
9	洋浦	中国石化海南炼化化工有限公司	中国石化海南炼化化工有限公司污水总排放口	2018	8	6							5.04	0.2	《石油炼制工业污染物排放标准》（GB31570-2015）	是	
10		海南金海浆纸业有限公司	金海浆纸业制浆污水排放口	2018	7	17	8					0.23	3.91	0.04	《制浆造纸工业水污染物排放标准》（GB3544-2008）制浆	是	
11		海南金海浆纸业有限公司	金海浆纸业造纸污水排放口	2018	7	17	8					0.22	2.77	0.04	《制浆造纸工业水污染物排放标准》（GB3544-2008）造纸	是	
12		洋浦海南逸盛石化有限公司	洋浦海南逸盛石化有限公司污水排放口	2018	8	2							11.9	0.01L	《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）	是	
13		洋浦开发建设控股有限公司（洋浦污水处理厂）	洋浦污水处理厂污水排放口	2018	8	1	2	0.05L		20L			10.0	0.26	《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准	是	
14	文昌	海南水务投资有限公司（文昌市污水处理厂）	文昌市污水处理厂排放口	2018	8	7	2	0.05L		20L			7.26	0.68	《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准	是	
15		高隆湾市政排污管道	高隆湾市政排污管道（白金海岸）排放口	2018	8	8	2	0.05L		15000000			6.05	0.33	《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准	否	粪大肠菌群数
16	万宁	万宁市水务有限公司（万宁市污水处理厂）	万宁市污水处理厂排放口	2018	8	21							2.31	0.49	《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准	是	
17	东方	中海石油化学股份有限公司（海南）	一期清下水和污水处理站排水混合排放口	2018	8	8							5.73	0.19	《合成氨工业水污染物排放标准》（GB13458-2013）	是	
18		中海石油化学股份有限公司（海南）	二期清下水直排放口	2018	8	8							4.03	0.24	《合成氨工业水污染物排放标准》（GB13458-2013）	是	
19		中海石油化学股份有限公司（海南）	DCC项目污水处理站出口	2018	8	8							2.23	0.21	《石油炼制工业污染物排放标准》（GB31570-2015）、《合成氨工业水污染物排放标准》（GB13458-2013）	是	
20		东方市水务有限公司东方市污水处理厂	东方污水处理厂排放口	2018	8	8							3.35	0.18	《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准	否	悬浮物
21	澄迈	海南欣龙无纺股份有限公司	欣龙无纺排放口	2018	7	10	1						1.27	0.45	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准	是	
22		海南盈涛水务有限责任公司（老城污水处理厂）	老城污水处理厂排放口	2018	8	30							2.52	0.52	《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准	是	
23	临高县	临高县水务有限公司（新盈污水处理厂）	新盈污水处理厂排放口	2018	9	4	2	0.05L		4700			4.10	0.4	《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准	是	
24	陵水	陵水县污水处理有限公司	陵水县污水处理厂排放口	2018	8	28	7	0.05L		20L	0.00003L		0.53	0.12	《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准	是	
25	陵水	昌江县海尾镇海农村生活污水排放口	海尾镇海农村生活污水排放口	2018	9	5	32	0.12	0.004L				5.32	0.26	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准	是	

注：监测结果低于检出限的测试结果时，用“最低检出限（数值）+L”表示

日期：2018年9月27日